WiK Strzegom
WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o. w Strzegomiu

58-150 Strzegom, ul. Wesoła 7
tel. 74 85-51-232, fax 74 85-50-641
NIP 8842555493 REGON 020134699
BZ WBK S.A. 1O/STRZEGOM 95 1090 2343 0000 0001 0433 2154

kapitał zakładowy 55.354.900zł
NR KRS 0000241233 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 269

Strzegom 14.12.2020r.

Wszyscy wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

L.dz. 3798 /2020

Dotyczy: przetarg nieograniczony: **„Dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej, uszczelek, półśrubunków oraz plomb do siedziby Spółki w 2021r."**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie z dnia 11.12.2020r.

W wykazie wodomierzy (tabela 1) poz. 11 jest zapis „Wodomierz WS do wody zimnej Sensus MeiStream:DN65 Qn25 L 270 kl. C" – taka długość wodomierza nie występuje. Dla tej średnicy są dostępne tylko dwie długości L200mm i L300mm. Czy dopuszczają Państwo możliwość zmiany zapisu w SIWZ, tzn. wykreślenia tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę siwz i ustala że nie należy wyceniać wyżej wymienionej pozycji w formularzu ofertowym (prosimy zostawić pustą pozycję z ceną).

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca DYREKTORA
inż. Marek Janyczewski

PROKURENT
mgr Dorota Jankowska

Pytania i odpowiedzi są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i modyfikują jej zapisy.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.