

Strzegom 20.12.2022r.

**Wszyscy wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

L.dz. 4065/2022

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo –  
kanalizacyjnej do siedziby Spółki w 2023r.”

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

#### Pytanie:

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego jw., kierujemy do Zamawiającego następujące pytanie: w wyszczególnionej specyfikacji armatury L.p. 4 „Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U, SN4 200x500 – Kaczmarek” – Długość 500 mm nie występuje. Najkrótsza rura w danej średnicy to 1000 mm. Czy można zastosować podaną długość?

#### Odpowiedź:

Proszę zastosować długość 1000 mm.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

*Witkowski*  
mgr inż. Wiesław Witkowski

Pytania i odpowiedzi są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i modyfikują jej zapisy.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.