

Strzegom 19.12.2022r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

L.dz. 4103/2022

Dotyczy postępowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej, uszczelek, półśrubunków, redukcji oraz plomb do siedziby Spółki w 2023r.”

PYTANIA

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w SIWZ pkt 3 ppkt 4-6: „Wodomierz JS do wody zimnej Sensus 420PC.. „ na postać: „Wodomierz WS do wody zimnej Sensus 420PC.. „

Uzasadnienie:

Wodomierze Sensus typu 420PC występują tylko w wersji WS (wielostrumieniowy)

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w SIWZ pkt 3 ppkt 6: „...Sensus 420PC DN40 Q3=10m3/h L-300mm” na postać „... Sensus 420PC DN40 Q3=16m3/h L-300mm”

Uzasadnienie:

Wodomierze Sensus 420 PC DN40 występują tylko z Q3=16m3/h

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia zmiany w § 9 „Kary umowne” w pkt. 1a oraz 1b polegającej na zmniejszeniu wysokości kar umownych z 0,5% do 0,25% oraz ograniczenia

sumy kar do wartości nie większej jak 10% wartości umownej brutto. Proponujemy następującą treść ww. punktów:

1a) w wysokości 0,25 % wartości złożonego na daną partię zamówienia brutto za nie dostarczenie w terminie zamówionych wodomierzy, uszczelek, półśrubunków, redukcji oraz plomb za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie lecz nie więcej niż 10% wartości umownej brutto określonej w § 5 pkt 2.

1b) w wysokości 0,25 % wartości złożonego na daną partię zamówienia brutto za zwłokę w realizacji wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lecz nie więcej niż 10% wartości umownej brutto określonej w § 5 pkt 2.

Pytanie 4:

Proponujemy w § 9 „Kary umowne” dodać punkt 8 i 9 ograniczający odpowiedzialność dostawcy do wartości umowy. Proponujemy wprowadzenie następującej treści nowych punktów:

Pkt. 8 Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu realizacji Umowy ograniczona jest do wartości umownej brutto określonej w § 5 pkt 2

Pkt.9 Jakikolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu do:

- szkód wynikających z roszczeń osób trzecich o naruszenie ich praw do Utworów lub ich poszczególnych elementów;
- szkód wynikających z naruszenia zasad ochrony poufności informacji;
- szkód spowodowanych czynem niedozwolonym;
- szkód powstałych na skutek umyślnego działania oraz niedbalstwa;

e) szkód powstałych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

ODPOWIEDZI

Ad. 1 : Zamawiający dopuści zmianę zapisu i zamieści poprawiony SIWZ na stronie internetowej.

Ad. 2: Zamawiający dopuści zmianę zapisu i zamieści poprawiony SIWZ na stronie internetowej.

Ad. 3: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. przychylił się do prośby zmiany zapisów i zamieści poprawiony SIWZ na stronie internetowej.

Ad. 4: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. przychylił się do prośby zmiany zapisów i zamieści poprawiony SIWZ na stronie internetowej.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA


mgr inż. Wiesław Witkowski