

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOŻAROWYCH
mgr inż. Grzegorz Kulak, Nr upr. 466/2004

13-06-2025r.

(data i podpis)

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
STWIERDZAM

bez uwag

pompy w stacji podnoszenia
ciśnienia muszą posiadać
certyfikat CNBOP-P1B

z uwagami

PRZEWIERT STEROWANY DLA PEHD-RC De160
W RURZE OSŁONOWEJ Ø315
POD POTOKIEM OLSZAŃSKIM

ciśnienie statyczne na wpięciu do sieci wodociągowej: 0,35 MPa
ciśnienie chwilowe dynamiczne: 0,22 MPa
wydajność sieci wodociągowej w miejscu wpięcia 7,24 - 7,70 dm³/s

INVENT PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inż. Jacek Krawczyński
ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:
Budowa sieci wodociągowej z Olszan do Modłęcina w Gminie Strzegom

adres inwestycji:
dz.nr 1132, 1319/1, 921, 1319/2 obręb Olszany
dz. nr 367, 359, 273 obręb Modłęcín

inwestor:
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Wesola 7, 58-150 Strzegom

faza:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
branża:
INSTALACJE SANITARNE I ELEKTRYCZNE

projektant/nr uprawnień-inst. sanit.:
mgr inż. Jacek Krawczyński
upr. nr ew. DOŚ/0419/PWBS/17

sprawdzający/nr uprawnień-inst. sanit.:
mgr inż. Marek Malesza
upr. nr ew. 118/DOŚ/13

projektant/nr uprawnień-inst. elektr.:
mgr inż. Marek Uss
upr. nr ew. 128/DOŚ/08

projektant/nr uprawnień-konstr.-bud.:
mgr inż. Dariusz Sarnacki
upr. nr ew. UAN.VI-f/3/91/86

rysunek: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIEĆ WODOCIĄGOWA I STACJA PODN. CIŚNIEŃ**

data:
05.06.2025r.

skala:
1:500

nr rysunku:
IS-01