

Niniejsza dokumentacja
była przedmiotem narady
koordynacyjnej.

Nr sprawy: GK.4040 87/2025
18-06-2025

Miejsce: Powiatowe Biuro Geodezji
i Katastru, Świdnica, ul. Piłsudskiego 2.

Sposób przeprowadzenia narady:
bezpośrednio drogą komunikacji
elektronicznej.

mgr inż. JACEK KRAWCZYŃSKI
pomoce techniczne
projektant

PRZEWIERT STEROWANY DLA PEHD-RC De160
W RURZE OSŁONOWEJ Ø315
POD POTOKIEM OLSZAŃSKIM

ciśnienie statyczne na wpięciu do sieci wodociągowej: 0,35 MPa
ciśnienie chwilowe dynamiczne: 0,22 MPa
wydajność sieci wodociągowej w miejscu wpięcia 7,24 - 7,70 dm³/s

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. JACEK KRAWCZYŃSKI
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
nr ew. 118/DOŚ/13/PWBS/17

INVENT PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inż. Jacek Krawczyński
ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:
Budowa sieci wodociągowej z Olszan do Modliczyna w Gminie Strzegom

adres inwestycji:
dz.nr 1132, 1319/1, 921, 1319/2 obręb Olszany
dz. nr 367, 359, 273 obręb Modliczyn

inwestor:
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Wesoła 7, 58-150 Strzegom

faza:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

branża:
INSTALACJE SANITARNA I ELEKTRYCZNA

projektant/nr uprawnień-inst. sanit.:
mgr inż. Jacek Krawczyński
upr. nr ew. DOŚ/0419/PWBS/17

sprawdzający/nr uprawnień-inst. sanit.:
mgr inż. Marek Malesza
upr. nr ew. 118/DOŚ/13

projektant/nr uprawnień-inst. elektr.:
mgr inż. Marek Malesza
upr. nr ew. 128/DOŚ/08

rysunek:
**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIEĆ WODOCIĄGOWA I STACJA PODN. CIŚNIEN**

data: 05.06.2025r. skala: 1:500 nr rysunku: IS-01